

PRZYKŁADOWE  
**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI**

.../SUPLAZ/W/2006

ADRESAT

Na podstawie § 22 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 13, poz. 228 z dnia 24 stycznia 2006 roku) oraz w związku z wnioskiem nr .../SUPLAZ/Przy/06 z dnia ..., Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o.o. informuje, że dostawę wody do nieruchomości położonej w ... przy ul. ... należy projektować według następujących zasad:

1. Miejsce włączenia jest istniejący wodociąg  $\phi$  **110 (rura żeliwna) biegnąca wzdłuż drogi powiatowej.**
2. Konieczne jest dokonanie przycisku pod droga powiatową do działki nr ... na granicy której biegnie sieć wodociągowa.
3. Ustalenie z właścicielem działki nr ... miejsca przycisku oraz uzyskanie zgody na wejście z pracami na jego teren.
4. Uzyskanie zgody właściciela działki ... na przeprowadzenie prac na jego terenie.
5. **Od działki nr ... poprowadzić przyłącze rurą PE o średnicy  $\phi$  32, wzdłuż granicy działki ..., w kierunku działki nr ...**
6. Przyłącze należy zakończyć zaworem głównym, instalacja wodomierza zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo.
7. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia będzie wynosi aktualnie ok. 0,4 MPa.
8. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PE HD oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
9. Wodomierz lokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą budynku (lub w innej lokalizacji), w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-B-01706/Az1. Wodomierz może być zainstalowany w odpowiednio przygotowanej studziencie.
10. Na podłączenie wodociągowe należy opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
11. Projekt podlega uzgodnieniu z SUPLAZ Sp z o.o.
12. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić SUPLAZ Sp. z o. o. na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wykonania wykopów.
13. Po wybudowaniu przyłącza zostanie zawarta umowa, która określi odpowiedzialność za przyłącze oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny.
14. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsiębiorstwa.

x **podane parametry są przykładowe**