



**DOLNY  
ŚLĄSK**



„Atrakcyjna przestrzeń plenerowo-rekreacyjna (działka nr 170/2 i 167) miejscem integracji mieszkańców wsi Mikułowa”. Umowa o przyznanie pomocy nr 00262-6930-UM0130311/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 18 grudnia 2012 r.

IN. 271.5.2013.1

Sulików, 14.03.2013r.

**Wykonawcy,  
którzy pobrali siwz**

**Dotyczy:** Zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Atrakcyjna przestrzeń plenerowo – rekreacyjna (działka Nr 170/2 i 167 miejscem integracji mieszkańców wsi Mikułowa – Budowa wiaty biesiadnej i zagospodarowanie terenu”

W związku z wpływaniem zapytań do treści siwz, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), udzielam odpowiedzi na następujące pytanie:

1. Czy przez zdanie wg dokumentacji: „wiatę biesiadną należy wykonać z okorowanych bali drewnianych o średnicach ...” należy rozumieć drewno tylko okorowane o wymiarach przekroju zbliżonych do założonych w projekcie czy takie drewno należy dodatkowo przetoczyć do uzyskania dokładnie okrągłego przekroju drewna?

Ad1)

Zgodnie z normami:

1. PN-EN 336:2004 - Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne
2. PN-EN 338:2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości

Dla bali drewnianych oraz tarcicy należy przyjąć dopuszczalne odchyłki na grubości (+)(-)1,0 mm.

Należy zastosować drewno lite spełniające wymogi nośności klasy C30.

Niniejsza odpowiedź jest integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**WÓJT GMINY SULIKÓW**

*Robert Starzyński*  
**Robert Starzyński**