

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zgorzelcu

59-900 ZGORZELEC
ul. Warszawska 11
tel. 75 6494520, 75 6494526, fax 75 6494529

HK-4420-40/JC/20

L. dz. 149 / 2020 mpyś

Wpłynęło: SUPLAZ Sp. z o.o.

data: 24.02.2020

Zgorzelec, dnia 20 lutego 2020 roku

Specjalista d/s rozliczeń

Aneta Pyszcz

Ocena cząstkowa jakości wody pobranej

dnia 17 lutego 2020 roku

w Mikułowej

- SUW – woda uzdatniona, kurek czerpalny w hali filtrów

Na podstawie sprawozdania z badania wody Nr 57/Z z dnia 20 lutego 2020 roku stwierdza się co następuje:

Bakteriologicznie woda bez zastrzeżeń.

Woda przezroczysta, bezbarwna, o bardzo słabym zapachu. Przewodność właściwa oraz odczyn w granicach norm sanitarnych.

Pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym w zakresie podstawowej analizy sanitarnej, **woda odpowiada** wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgorzelcu

Andrzej Kellner

Sporządziła:

KIEROWNIK
Sekcji Higieny Komunalnej

Joanna Celej